

## OÜ SAMMAS ARHITEKTUURIBÜROO

ADDRESS: Lauulu 11a, Tallinn 10918  
REG. NR. 10716573

Tel. + 372 56 42 996  
MTR: EP 107106573-0001

### Aandu külas Viigi kinnistu osa detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

Jrk nr	Kooskõlastav organisatsioon/ planeeritud krundi omanik/ planeeritud maa-ala piirinaaber	Kooskõlastaja, kooskõlastuse nr ja kuupäev	Kooskõlastuse täielik ära kiri	Kooskõlastuse originaali asukoht	Planeerija märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta
1	Telia Eesti AS	Ervin Rinaldo NR 28879416 10.07.2017	<b>PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR 28879416</b> Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast. Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Info tööloa saamiseks telefoninumbri: 4894200 Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Maakaabel Kooskõlastus kehtib kuni 09.07.2018	Originaalkaust Kooskõlastus 01-01 ja 01-02	Digitaalne kooskõlastus Tingimus arvesse võetud vt seletuskiri ptk 6.3
2	Kohila Maja OÜ	Aare Ader 18.07.2017	NÕUSTUMUS/KOOSKÕLASTUS Nõustumine ja/või kooskõlastatud tingimused: <i>Eritingimusi ei kehtestata.</i>	Originaalkaust Kooskõlastus 02-01 ja 02-02	Digitaalne kooskõlastus
3	Päästeamet	Erti Suurtalu Nr 7.2-3.4/14628-2 07.08.2017	Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse OÜ Sammas Arhitektuuribüroo koostatud Kohila valla Aandu küla Viigi kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa. Detailplaneeringu kooskõlastus on märgitud planeeringu digitaalses konteineris reolutsiooniga kooskõlastus numbriga 377-2017-2.	Originaalkaust Kooskõlastus 03	Digitaalne kooskõlastus
4.	Elektrilevi OÜ	Priit Mägi Nr 0820463741 20.09.2017	Projekti kooskõlastuse nr 0820463741 Kooskõlastatud tingimused: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.	Originaalkaust Kooskõlastus 04-01 ja 04-02	Digitaalne kooskõlastus Tingimus arvesse võetud vt seletuskiri ptk 6.3

## OÜ SAMMAS ARHITEKTUURIBÜROO

ADDRESS: Laulu 11a, Tallinn 10918  
REG. NR. 10716573

Tel. + 372 56 42 996  
MTR: EP 107106573-0001

5.	Elering AS	Enno Bender Nr 12-9/2017/1866 01.12.2017	<p><b>Sammas Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 0107/2016</b>  <b>“Aandu külas Viigi kinnistu osa detailplaneering”</b>          Kooskõlastatud tingimustel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projektialal paiknevad Elering AS kuuluvad 110kV õhuliinid Kiisa – Kohila L185 ning Kohila – Rapla L186.</li> <li>2. Täiendavalt kooskõlastada planeeringuala tehnovõrkude tööprojektid, mis piirnevad Elering AS liinirajatiste kaitsevöönditega.</li> <li>3. Liiniga ristuvate teede ja parklate gabariit 110kV õhuliinil 7,0m gabariit tee ja õhuliini alumise juhtme vahel juhtme temperatuuril +60°C juures.</li> <li>4. Välisvalgustuse ehitamisel tuleb tagada minimaalselt 4,0m vahe valgustitipu ja õhuliini juhtme vahel (juhtme temperatuuril +60°C juures).</li> <li>5. Tööprojektide koostamisel ja tööde teostamisel lähtuda lubatud kaugustest ja liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise korrast. Valdaja peab kinni pidama Ehitusseadustiku §70-st (Ehitise kaitsevöönd), §77 (Elektripaigaldise kaitsevöönd) ja määrusest "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded".</li> <li>6. Enne ehitustööde algust vormistada liinide kaitsevööndis töötamise luba tel. 715 1310 või <a href="mailto:vho.kooskolatused@elering.ee">vho.kooskolatused@elering.ee</a></li> <li>7. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused.</li> <li>8. Töökohal peab olema Elering AS poolt kooskõlastatud projekt.</li> </ol>	Originaalkaust Kooskõlastus 05-01 ja 05-02	Digitaalne kooskõlastus Tingimus arvesse võetud vt seletuskiri ptk 6.3
6.	Maa-amet	Kristi Kivimaa Nr 6-3/18/3417-2 23.03.2018	Teatame, et Maa-ametil puuduvad vastuväited Viigi kinnistu osa detailplaneeringu lahendusele.	Originaalkaust Kooskõlastus 06-01 ja 06-02	

## OÜ SAMMAS ARHITEKTUURIBÜROO

ADDRESS: Laulu 11a, Tallinn 10918  
REG. NR. 10716573

Tel. + 372 56 42 996  
MTR: EP 107106573-0001

7.	Maanteeamet	Tiit Harjak Nr 15-2/18/8439-2 03.04.2018	Võttes aluseks eeltoodu ning planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja Maanteeameti põhimääruse <b>kooskõlastame</b> OÜ Sammas Arhitektuuribüroo töö nr 0107/2016 „Aandu külas Viigi kinnistu osa detailplaneering“.	Originaalkaust Kooskõlastus 07-01 ja 07-02	Digitaalne kooskõlastus Tingimus arvesse võetud vt seletuskiri ptk 6.3
8.	Tehnilise Järelevalve Amet	Heigo Saare Nr 16-6/18-0678-00 7 12.04.2018	Tehnilise Järelevalve Amet kooskõlastab Viigi kinnistu osa detailplaneeringu.	Originaalkaust Kooskõlastus 08-01 ja 08-02	

Einike Laidsaar 13.08.2018